

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
Deliberazione n° 00232 del 02 MAR. 2021

Oggetto: Adeguamento e ridimensionamento delle portate degli impianti di distribuzione gas medicinali in conseguenza della emergenza pandemica Covid 19 per i reparti di degenza, terapia intensiva, terapia sub intensiva e per gli ambulatori del II piano del P.O. Madonna dell'Alto di Petralia Sottana (PA)-C.I.G.5424530FC0. - Conferma RUP e nomina D.L.

STRUTTURA PROPONENTE
U.O.C. PROGETTAZIONE E
MANUTENZIONI

Proposta n. 32/RTFS del 02.03.2021
Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio

N° Centro di costo AZCOVID 20.1
N° Conto Economico 1.01.02.04.98
Ordine n° _____ del _____
Tetto di spesa/Budget assegnato € _____
Budget utilizzato/impegnato € _____
Budget presente atto € _____
Disponibilità residua budget _____
Budget pluriennale _____
Anno _____ Euro _____
Anno _____ Euro _____

Non comporta ordine di spesa

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Flavia Costa
Flavia Costa
Direttore U.O.C. Progettazione e Manutenzione
Arch. *Mariafilomena Martucci*
Il Direttore del Dipartimento RFTS
Arch. *Mariafilomena Martucci*
Reg. N. _____ PM/ del _____

DIPARTIMENTO RISORSE
TECNOLOGICHE, FINANZIARIE E
STRUTTURALI
ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
ESERCIZIO 2021

N° Conto Economico _____
N° Conto Patrimoniale _____
Importo € _____
Budget pluriennale _____
Anno _____ Euro _____
Anno _____ Euro _____

Il Direttore della U.O.C.
Bilancio e Programmazione

L'anno duemilaventuno, il giorno 02 del mese di Marzo, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 - Palermo, il Direttore Generale dell'ASP di Palermo Dott.ssa Daniela Faraoni, nominata con D.P. n.191/serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da DR. N. DI N. GARDI quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

**Il Direttore della struttura proponente Arch. Mariafilomena Martucci,
Su proposta del RUP Ing. Flavia Costa**

Premesso che:

- la sottoscritta Architetto Mariafilomena Martucci è stata nominata Direttore della UOC Progettazione e Manutenzione di questa Azienda con delibera n. 447 del 13/09/2019 e con immissione in servizio dalla data 01.10.2019;
- con Delibera n.178 del 11.03.2016, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di: "Gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicali AIC, dei gas medicali F.U., di altri gas ad uso umano, dei gas tecnici e di laboratorio, della produzione on-site di aria F.U. compresa la manutenzione e messa a norma degli impianti di stoccaggio e distribuzione presso tutti i presidi ospedalieri e territoriali dell'ASP di Palermo" alla ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. per la durata di anni cinque;
- per la suddetta gara è stato nominato come responsabile del procedimento il collaboratore tecnico P. ind. Vito Macaluso dipendente di ruolo dell'U.O.C. Progettazione e Manutenzioni;
- in data 06.06.2016 è stato sottoscritto il relativo contratto in forma pubblica amministrativa, rep.n.432 del 06.06.2016 il quale prevede il pagamento del corrispettivo di €.5.676.997,50 oltre I.V.A. al 22%;
- con Determina n.122/REPT del 08.06.2017 il corrispettivo di €.5.676.997,50 oltre I.V.A. al 22% è stato incrementato dell'importo complessivo di €.345.676,00 oltre I.V.A. al 22%;
- in data 25.08.2020 il P. ind. Vito Macaluso è cessato dal servizio;
- con delibera n. 530 del 20/05/2020 il Direttore della U.O.C. Progettazione e Manutenzioni è stato nominato Direttore del Dipartimento delle Risorse Economico-finanziarie, Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico e con assunzione di incarico dalla data 01.06.2020;
- con Delibera n.732 del 28.07.2020 avente ad oggetto la *Sostituzione e nomina nuovi RUP nei procedimenti finalizzati alla conclusione degli interventi di lavori pubblici individuati dai CIG di cui agli allegati A e B*, ai sensi dell'art.31 del D. lgs 50/2016 e alle linee guida ANAC n. 3, è stata nominata l'Ing. Flavia Costa, Dirigente Ingegnere dell'U.O.C. Progettazione e Manutenzione quale nuovo RUP dell'appalto di cui al CIG 5424530FC0, in sostituzione del p. ind. Vito Macaluso;

Preso atto che:

- con nota prot. ASP/51755/2020 del 21.10.2020 ha richiesto la riconversione delle strutture ospedaliere esistenti nel territorio in strutture destinate alla cura delle acuzie da contagio Covid, indicando la possibilità di riconvertire parzialmente, ma in breve, la struttura al fine di realizzare 100 posti per acuti Covid-19 immediatamente fruibili;
- in considerazione dell'emergenza esistente, con la suddetta nota prot. n. 51755/2020 del 21.10.2020, la Direzione Strategica ha invitato l'U.O.C. Progettazione e Manutenzione, tra le altre cose, a porre in essere ogni azione utile al fine di garantire 80/100 posti letto destinati ad acuti Covid-19;
- **Dato atto che** nel corso della pandemia è stato difficoltoso reperire le materie prime in tempi brevi e che l'operatore economico si è reso disponibile ad effettuare gli interventi richiesti con le tempistiche delle forniture a piè d'opera;

Considerata dunque:

- la necessità, in particolar modo anche a fronte dell'emergenza Covid 19, di intervenire presso il P.O. Madonna dell'Alto di Petralia Sottana (PA) per l'ulteriore adeguamento e razionalizzazione degli impianti gas medicinali;

Preso atto che:

- tali interventi sono affidati alla Società Air Liquide Sanità Service S.p.A. in quanto tecnicamente idonea ad eseguire gli stessi con il grado di perfezione occorrente, nonché abilitata ad emettere la relativa certificazione di conformità "CE" anche in considerazione che la Società medesima è affidataria del servizio di manutenzione e gestione dell'intero sistema di erogazione dei gas medicinali;

Considerato che:

- le offerte economiche sono state redatte sulla scorta di computi metrici analitici compilati per ciascun intervento in base ai rilievi dello stato di fatto degli impianti esistenti, nonché alle previsioni di progetto preliminare e che pertanto la rendicontazione finale verrà eseguita in contraddittorio con contabilizzazione a consuntivo sulla scorta delle quantità realmente eseguite;

Considerato che nell'ottica generale dei lavori di rifunzionalizzazione del Presidio Ospedaliero Madonna dell'Alto, l'impianto gas medicali rappresenta un elemento imprescindibile che deve essere perfettamente funzionante, collaudato e certificato;

Atteso che:

- il capitolato d'oneri relativo al servizio affidato alla ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. con delibera n.178 del 11.03.2016, prevede un importo annuo di € 225.000,00, I.V.A. esclusa per servizi di manutenzione straordinaria e lavori;
- il paragrafo 7 del capitolato d'oneri, al punto 11, prevede che "oltre al servizio di manutenzione ordinaria ed al servizio di reperibilità, intervento su chiamata e manutenzione straordinaria, la Ditta Aggiudicataria dovrà farsi carico di realizzare una serie di lavori straordinari che verranno compensati a misura", tra i quali la realizzazione di interventi e lavori di manutenzione straordinaria e/o ampliamento ed aggiunta rispetto agli impianti esistenti, espressamente ordinati dalla Stazione Appaltante, non ricompresi negli importi a canone;

Considerato che:

- il Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto alla ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. con sede legale in Milano via Calabria n.31, Partiva I.V.A. 01738810975, un'offerta circa l'intervento di fornitura e posa in opera di impianto di distribuzione gas medicali per i reparti di degenza, terapia intensiva, terapia sub intensiva e per gli ambulatori del II piano del P.O. Madonna dell'Alto di Petralia Sottana (PA);

Vista:

- l'offerta economica n.198067-1 del 14.01.2021, ascritta al prot. ASP n. 4208 del 15.01.2021, inviata tramite posta elettronica dalla ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. che, a fronte dello sconto del 47.5% offerto in gara, ha proposto l'importo di € 146.685,95 I.V.A. comprensivo degli oneri della sicurezza, per la realizzazione dell'intervento in argomento;
- la richiesta avanzata dalla ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. con nota prot. n.190830-1/MF/ev del 20.11.2020 nella quale si chiede di eseguire parte dell'impianto in subappalto;

Ritenuto:

- necessario provvedere alla realizzazione dell'intervento di fornitura e posa in opera di impianto di distribuzione gas medicali per i reparti di degenza, terapia intensiva, terapia sub intensiva e per gli ambulatori del II piano del P.O. Madonna dell'Alto di Petralia Sottana (PA), al fine di implementare n. 40 posti letto di degenza e n.10 posti letto di terapia intensiva da dedicare all'emergenza Covid-19;

Considerato che:

- a fronte dell'avvio dei lavori sono in corso di acquisizione da parte della UOC Approvvigionamenti le travi testaleto da collegare all'impianto in fase di adeguamento;

Rilevato che:

- i compiti e le funzioni proprie del responsabile del procedimento sono indicati nell'art. 6 della citata L. 7 agosto 1990, n. 241 e che a detti compiti si aggiungono, relativamente alle procedure di affidamento, tutti gli ulteriori compiti previsti dalla vigente normativa ivi compresi i compiti relativi agli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- i compiti e le responsabilità del D.L. sono indicati nelle linee guida ANAC: "il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto" e nell'art 101 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

Ritenuto:

- di dover procedere alla nomina del direttore dei lavori (D.L.), ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle linee guida ANAC n.3, relativamente all'intervento di fornitura e posa in opera dell'impianto di distribuzione gas medicali per i reparti di degenza, terapia intensiva, terapia sub intensiva e per gli ambulatori del II piano del P.O. Madonna dell'Alto di Petralia Sottana, e di dover conferire l'incarico all'arch. Mariafilomena Martucci, Direttore dell'U.O.C. Progettazione e Manutenzioni;
- Che gli impianti fissi di distribuzione dei gas medicinali presenti all'interno delle strutture sanitarie sono dispositivi medici, essi garantiscono nel caso specifico l'aria compressa medica, il vacuum e l'ossigeno;
- che il D.M. deve essere progettato, costruito ed installato e correttamente mantenuto nel rispetto delle Norme Tecniche Armonizzate di riferimento e che rispetti i RES voluti dalla Direttiva 93/42 e dalla norma UNI EN ISO 7396.1;

Dato atto che:

INTERCALARE ALLA DELIBERA

00232 DEL..... 02 MAR. 2021

- il fabbricante deve produrre, su richiesta, prova della resistenza alla corrosione dei materiali utilizzati per l'impianto di distribuzione e per tutti i suoi componenti;
- l'impianto di distribuzione è del tipo a doppio strato in quanto viene effettuata una prima riduzione della pressione fino a 8-9 bar nella centrale di decompressione e successivamente viene applicata un'ulteriore riduzione di pressione da parte di un riduttore ubicato in prossimità degli utilizzi, fino a raggiungere la pressione di 3.5 – 4 bar richiesta al punto di consegna;
- la normativa pone la responsabilità della corretta realizzazione dell'impianto di distribuzione dei gas medicinali in capo al fabbricante;
- il D.L. 17.03.2020 n. 18 all'art. 4 Disciplina delle aree sanitarie temporanee al comma 1 recita: Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza Covid-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020;
- i requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza;
- lo stesso D.L. sempre all'art. 4, comma 2 recita: Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso il Comune competente. La presente disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate;

Rilevato che:

- non sussistono impedimenti a procedere, essendo la procedura conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme regolamentari di funzionamento dell'Azienda Sanitaria Provinciale;

Dichiarata, altresì:

- l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;
- il rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato ed integrato con D.lgs. 10.08.2018, n. 101, di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio;

Visti:

- gli atti del procedimento;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997: Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- il DM 18/9/2002: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- il DM del 20 febbraio 2007: Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'articolo 13 del D.L. 24 febbraio 1997... e per l'iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
- Testo unico sulla sicurezza (81/2008): Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ss.mm.ii.;
- il DM n. 98 del 16/02/1982 : ...attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006", per la parte ancora in vigore;
- il decreto legislativo n. 165 del 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modifiche e integrazioni;
- le linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio

dell'autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D. L.gs del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 e ss.mm.ii.;

- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con delibera n. 92 del 26.01.2021;

Dato atto:

- che il Direttore della UOC arch. Mariafilomena Martucci che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione";

Verificata:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e s ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte e che fanno parte integrante del presente provvedimento e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa:

1. di prendere atto che il Direttore proponente dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016, né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001;
2. di prendere atto dell'affidamento, per le motivazioni richiamate in narrativa, alla ditta Air Liquide Sanità Service con sede legale in Milano via Calabria n.31, Partiva I.V.A. 01738810975, già affidataria del contratto di "Servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali AIC, dei Gas Medicinali F.U., di altri gas ad uso umano, dei gas tecnici e di laboratorio, della produzione on-site di aria F.U., compresa la manutenzione e messa a norma degli impianti di stoccaggio e distribuzione presso tutti i presidi ospedalieri e territoriali dell'ASP di Palermo per la durata di anni cinque – ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. – C.I.G. 5424530FC0;
3. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, i lavori di adeguamento e ridimensionamento delle portate degli impianti di distribuzione gas medicinali in conseguenza della emergenza pandemica Covid 19 per i reparti di degenza, terapia intensiva, terapia sub intensiva e per gli ambulatori del II piano del P.O. Madonna dell'Alto di Petralia Sottana (PA), alla Società Air Liquide Sanità Service S.p.A. con sede legale in via Calabria n.31, Milano - Partiva I.V.A. 01738810975, per un importo complessivo di € 146.685,95 comprensivo degli oneri della sicurezza ed I.V.A. esclusa,;
4. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 161.354,54- oneri fiscali inclusi, fa riferimento al conto 1.01.02.04.98 (Impianti e macchinari - mezzi propri) dell'esercizio finanziario 2021 e troverà copertura nel Piano Aziendale degli Investimenti;
5. di prendere atto, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle linee guida ANAC n.3, che, relativamente all'intervento di fornitura e posa in opera dell'impianto di distribuzione gas medicali per i reparti di degenza, terapia intensiva, terapia sub intensiva e per gli ambulatori del II piano del P.O. Madonna dell'Alto di Petralia Sottana (PA), assumerà l'incarico di D.L. accertata la carenza di personale tecnico, l'Arch. Mariafilomena Martucci, Direttore U.O.C. Progettazione e Manutenzioni;
6. di dare atto che la spesa complessiva presunta per l'intervento di "fornitura e posa in opera dell'impianto di distribuzione gas medicali per i reparti di degenza, terapia intensiva, terapia sub intensiva e per gli ambulatori del II piano del P.O. Madonna dell'Alto di Petralia Sottana", ammonta ad € 146.685,95 oltre I.V.A. nella misura del 10%, pari ad € 14.668,59, per un importo complessivo di € 161.354,54 I.V.A. compresa,;
7. di notificare copia del presente provvedimento, per il seguito di competenza:
 - al Collegio dei Revisori,
 - al Direttore della UOC Patrimonio;
 - al Direttore della UOC Bilancio e Programmazione;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii al fine di garantire l'esecuzione degli interventi nei tempi programmati.;
9. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016, alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale www.asppalermo.org sezione "Delibere";

LA PRESENTE DELIBERA SI COMPONE DI N.8 PAGINE CON N. 0 ALLEGATI


Direttore U.O.C. Progettazione e Manutenzioni
(Arch. Mariafilomena Martucci)



Sul presente atto viene espresso

parere FAVOREVOLE dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Nora Virga)



parere FAVOREVOLE dal

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Maurizio Montalbano)




IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Daniela Faraoni)



Il Segretario verbalizzante

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
PROFESSIONALE SENIOR
(Dott. Antonino Genetto)



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 00232 DEL 02 MAR. 2021

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
PROFESSIONALE SENIOR
(Dot. Antonino Galasso)

17 MAR. 2021

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____
E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.

Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da: _____

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni _____